UTENZA:	QUADRO LAVAGGIO VASCA QLAV
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 5mt
POTENZA:	0,4 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 5G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	QUADRO DI COMANDO

UTENZA:	QUADRO GRIGLIE QGR01/QGR02
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 10mt
POTENZA:	1,5 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 5G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	QUADRO DI COMANDO

UTENZA:	SENSORE DI PIOGGIA SPL01
ALIMENTAZIONE:	QE-01 LUNGHEZZA 40mt
TIPO SEGNALE:	DIGITALE
CAVO ALIMENTAZIONE:	/
CAVO SEGNALI:	FG16OH2R16 4x1,5
TIPO STRUMENTO:	DIGITALE

UTENZA:	LIVELLO LVL-01
ALIMENTAZIONE:	QE-01 LUNGHEZZA 85mt
TIPO SEGNALE:	ANALOGICO
CAVO ALIMENTAZIONE:	/
CAVO SEGNALI:	FG16OH2R16 4x1,5
TIPO STRUMENTO:	4-20mA

UTENZA:	POMPE PMP-01/PMP-02
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 85mt
POTENZA:	5,9 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G4
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 4x1,5
AVVIAMENTO:	DIRETTO

UTENZA:	MISURATORE DI PORTATA MIS-01
ALIMENTAZIONE:	QE-01 Lunghezza Linea 90mt
TIPO SEGNALE:	ANALOGICO
CAVO ALIMENTAZIONE:	FG16OR16 3G1,5
CAVO SEGNALI:	FG16OH2R16 4x1,5
TIPO STRUMENTO:	4-20mA

UTENZA:	PARATOIA PAM05+SCALDIGLIA
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 30mt
POTENZA:	0,55 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G2,5+3G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	TELEINVERTITA

UTENZA:	PARATOIA PAM 04+SCALDIGLIA
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 40mt
POTENZA:	0,55 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G2,5+3G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	TELEINVERTITA

UTENZA:	PARATOIA PAM 03+SCALDIGLIA
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 50mt
POTENZA:	0,55 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G2,5+3G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	TELEINVERTITA

UTENZA:	PARATOIA PAM 02+SCALDIGLIA
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 60mt
POTENZA:	0,55 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G2,5+3G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	TELEINVERTITA

UTENZA:	PARATOIA PAM 01+SCALDIGLIA
ALIMENTAZIONE:	QE1 Lunghezza Linea 70mt
POTENZA:	0,55 kW
CAVO POTENZA:	FG16OR16 4G2,5+3G2,5
CAVO SEGNALI:	FG16OR16 10x1,5
AVVIAMENTO:	TELEINVERTITA

UTENZA:	LIVELLO LVL-02
ALIMENTAZIONE:	QE-01 LUNGHEZZA 75mt
TIPO SEGNALE:	ANALOGICO
CAVO ALIMENTAZIONE:	/
CAVO SEGNALI:	FG16OH2R16 4x1,5
TIPO STRUMENTO:	4-20mA

QE-01
QE-02
QGR-01/QGR-02
QLAV
SPL01
PMP-01
PMP-02
MIS-01
LVL-01
LVL-02
PAM05
PAM04
PAM03
PAM02
PAM01
LE-1 100W 3376 Mini Stelvio
ACCESSO CARRABILE
ACCESSO PEDONALE
LIMITE APERTURA POSIZIONE GRIGLIA
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 10
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 9
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 8
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 7
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 6
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 5
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 4
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 3
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 2
COMPARTO DI ACCUMULO ACQUE DI LAVAGGIO PISTA 1
PISTA 10
PISTA 9
PISTA 8
PISTA 7
PISTA 6
PISTA 5
PISTA 4
PISTA 3
PISTA 2
PISTA 1
COMPARTO UNICO DI RACCOLTA ACQUE DI LAVAGGIO
SEZIONATORE
QC
N
O
E
S

COMUNE DI CANEGRATE
FOGNATURA

PROGETTO DEFINITIVO
OPERE DI VOLANIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA ADIGE

TAVOLA ELETTRICA
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO AREA VASCA DI PRIMA PIOGGIA

Rev.	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione
B	09/06/2023	Ing. Danieli	Ing. Danieli	Ing. Deplano	Prima emissione

PROGETTAZIONE ESTERNA

StudioSPS s.r.l.
Via Roma, 9
20055 - Vimodrone
Tel. 022500872
E-mail info@studiosps.it

STUDIO ESTERNO

STUDIOSPS S.R.L.

Riferimenti Progetto

Anno: 2023 | Tavola N°: 18A | Rev.: B | Scala: 1:100 | Tavola N°: 18A

COMMITTENTE

FILE
Codice ISTAT Comune: 015046 | Ambito: F | Intervento: G | Numero Commessa: 9440_3 | Anno: 23 | Tavola N°: 18A | Rev.: B

CAP HOLDING S.p.A
Via Rimini, 38
20142 MILANO (MI)
Tel. 02 825021 - www.capholding.it
info@gruppocap.it

AUTORIZZATO
Area Tecnica:
RUP: Ing. Daniela Deplano

Tavola N°: 18A

GRUPPO CAP

Questo disegno è di nostra proprietà esclusiva ed è posto sotto tutela della legge, ne è proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza nostra autorizzazione scritta.